



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**КУРЧАТОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА**

Садовая ул., д.29-а, Курчатов, Курская область, 307250
Тел./факс (847131) 4-19-60

Главе Друженского сельсовета
Курчатовского района Курской области

Мяснянкину Юрию Михайловичу

д. Дружная, Курчатовский район,
Курская область, 307220

13.12.2023 № 36-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений действующего
законодательства о социальной
защите инвалидов

Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о социальной защите инвалидов в администрации Друженского сельсовета Курчатовского района Курской области по результатам которой выявлены нарушения закона.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.

На основании пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, относятся, в числе прочего, здания социального значения, административные здания и сооружения.

19.12.2023 г.

Курчатовская межрайонная прокуратура Курской
области
№ 20380008-36-2023/Ирдп776-23-20380008

Согласно п. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения передвижения должны обеспечивать:

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Соответствующие требования, предъявляемые к оборудованию входа помещений, закреплены в СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр (далее - Свод правил).

Свод правил разработан в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, вступившей в силу в Российской Федерации 25.10.2012.

Согласно п. 6.5.9 свода правил информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;

- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках.

Установлено, что по адресу: Курская область, Курчатовский район, д. Дружная расположено здание администрации Друженского сельсовета Курчатовского района Курской области, относящееся к категории зданий с массовым пребыванием людей и доступного для неограниченного круга лиц и посетителей, является общественным зданием.

В нарушение требований ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ, п. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. п. 6.5.9 свода правил при входе в здание администрации Друженского сельсовета для инвалидов отсутствует табличка с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

Для всех категорий инвалидности указанный объект не удовлетворяет требованиям безбарьерности, увеличивая затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм и излишней усталости, невозможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска, что влечет нарушение прав и законных интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам социальной инфраструктуры и не соответствует направлениям социальной политики государства в отношении инвалидов,

направленной на достижение равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Отсутствие информационной тактильной или тактильно-звуковой мнемосхемы у входа в здание администрации Друженского сельсовета Курчатовского района Курской области, препятствует социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями.

В связи с изложенным, на данный момент на указанном объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного достижения мест, возможности беспрепятственного движения по коммуникационным путям и пространству.

Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Друженского сельсовета Курчатовского района Курской области, а также ослабления контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьи 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в срок до 24.12.2023. Незамедлительно принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений действующего законодательства, их причин и способствующих им условий, а также по недопущению их в дальнейшей деятельности.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований для привлечения допустивших нарушения закона должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О дате рассмотрения заблаговременно сообщить в Курчатовскую межрайонную прокуратуру для обеспечения участия прокурора в его рассмотрении

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

Заместитель межрайонного прокурора

А.В. Босяков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BAABA2AC7C8E08DD460E9EABDE6585E7
Владелец **Босяков Андрей Валерьевич**
Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

19.12.2023, 15:07

Mail.ru Письмо от kurch@46.mailop.ru

Вт, 19 дек 2023 15:05

нет ответов на представление

От: <kurch@46.mailop.ru>

Кому: Администрация МО "Дружненский сельсовет" <ds54321@mail.ru>



нет ответов на представление. продублируйте СЕГОДНЯ со всеми приложениями.

- дружное (2).pdf
- дружное (3).pdf